SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C. SAND	F. SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
SS-303	CL	19+40	0.96-1.41	A-7-5(10)	52	20	27.1	21.8	20.8	30.3	99	82	56	-	-
SS-304	CL	19+40	2.48-2.93	A-5(0)	45	NP	36.4	26.3	23.2	14.1	100	76	46	-	-
SS-305	CL	19+40	4.00-4.45	A-2-4(0)	33	NP	41.6	31.3	19.0	8.1	100	72	34	-	-
S-299	CL	25+60	0.50-1.00	A-7-5(19)	61	30	22.4	17.0	18.2	42.4	98	84	64	-	-
S-300	CL	25+60	5.00-5.47	A-6(4)	40	13	34.7	20.6	18.4	26.3	93	70	48	-	-
SS-301	CL	25+00	1.12-1.57	A-7-6(9)	55	29	36.8	20.2	12.7	30.3	100	73	46	-	-
SS-302	CL	25+00	2.64-3.09	A-2-4(0)	27	NP	42.2	30.3	15.4	12.1	97	69	33	-	-
S-215	6.1 LT	18+76	0.00-4.25	A-6(2)	35	11	34.7	24.3	20.9	20.1	100	78	45	-	-