SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C. SAND	F. SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
SS-263	CL	11+00	0.00-0.45	A-2-4(0)	15	NP	42.5	32.8	10.7	14.1	98	74	29	-	-
SS-264	CL	11+00	1.06-1.51	A-7-5(8)	52	20	31.2	17.9	20.7	30.2	94	74	51	-	-
SS-265	CL	11+00	2.58-3.03	A-5(0)	46	7	40.4	22.1	21.3	16.1	90	62	38	-	-
S-266	CL	10+40	0.90-1.30	A-7-5(12)	53	16	17.7	20.1	21.9	40.2	100	91	67	-	-
S-296	CL	10+40	3.10-3.93	A-7-5(5)	42	11	24.5	25.6	21.7	28.2	100	87	55	-	-