SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C. SAND	F. SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
SS-226	CL	22+00	0.45-0.60	A-6(4)	37	18	36.2	22.9	12.7	28.2	100	77	44	-	-
SS-227	CL	22+00	1.10-1.55	A-7-6(13)	55	32	32.6	17.5	9.7	40.2	100	79	53	-	-
SS-228	CL	22+00	2.62-3.07	A-7-6(6)	44	17	28.8	26.6	18.5	26.2	100	82	51	-	-
SS-229	CL	22+00	4.14-4.59	A-2-4(0)	33	NP	41.6	29.8	16.5	12.1	100	70	34	-	-
S-493	CL	22+80	0.15-1.08	A-7-6(11)	49	21	23.9	19.7	17.9	38.5	100	87	60		
S-494	CL	22+80	2.20-2.60	A-4(1)	36	10	40.7	22.9	18.1	18.2	97	68	39		