SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C. SAND	F. SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
S-415	37RT	15+80	0.15-1.00	A-7-6(10)	45	24	28.0	21.1	14.7	36.2	100	85	55	-	-
S-416	37RT	15+80	1.80-2.50	A-7-6(6)	42	21	33.8	21.9	16.1	28.2	100	79	47	-	-
S-417	37RT	15+80	4.00-5.00	A-6(4)	39	16	33.6	23.7	18.5	24.1	100	79	47	-	-
SS-418	37RT	16+40	2.56-3.01	A-2-4(0)	39	NP	45.8	27.0	20.2	7.0	98	68	29	-	-
SS-419	37RT	16+40	7.37-7.57	A-2-4(0)	40	NP	47.3	37.2	11.5	4.0	100	77	19	-	-
SS-420	37RT	16+40	8.64-9.09	A-2-4(0)	37	NP	44.3	32.4	17.3	6.0	96	65	27	-	-

$$$