SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C. SAND	F. SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
SS-7	13.9 LT	15+20	0.62-1.07	A-7-6(6)	41	18	28.5	22.8	8.4	40.4	94	77	50	-	-
SS-8	13.9 LT	15+20	2.14-2.59	A-6(3)	37	15	34.9	24.8	16.0	24.2	95	72	42	-	-
SS-9	13.9 LT	15+20	3.66-4.11	A-2-4(0)	33	NP	48.4	29.9	13.6	8.1	96	63	26	-	-