SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C. SAND	F. SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
S-388	36 LT	38+60	0.15-1.11	A-7-6(15)	55	26	20.4	21.0	18.2	40.4	100	88	62	-	-
S-389	36 LT	38+60	5.00-6.00	A-6(4)	38	14	34.5	19.2	22.0	24.2	94	71	48	-	-
SS-390	37LT	38+00	0.15-0.60	A-7-6(19)	67	41	29.1	12.1	6.3	52.5	90	70	55	-	-
SS-391	37LT	38+00	1.14-1.59	A-7-5(5)	52	17	27.9	22.8	17.0	32.3	86	68	47	-	-
SS-392	37LT	38+00	2.66-3.11	A-2-7(1)	42	15	37.2	30.7	20.0	12.1	88	67	34	-	-
SS-393	37LT	38+00	7.22-7.67	A-2-4(0)	39	NP	33.5	36.4	20.0	10.1	100	82	35	-	-

$$$